

čp.1

chlěvy

dvůr

bet.

PŘEPOJENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

REVIZNÍ ŠACHTA DN 400 typová plastová

PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM PE 32x3,0; dl. 15,0 m

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PVC DN 150 min.sklon. 2%, dl. 4,5 m

čp.57

20/2

čp.2

chodník

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE

PŘEPOJENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

veranda

jímka

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA KE ZRUŠENÍ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150, min. 2%, dl. 24,5 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 32x3,0; dl. 22,5 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

bez čp

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

VEŘEJNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ

S4
351,20

asfalt

čp.8

Hostinec

U lípy

19/1

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	ANO	NE
VDM Š. POJEZDNÁ	ANO	NE
UZAM. POKLOP VDM	ANO	NE
RŠ POJEZDNÁ	ANO	NE

Rodinný dům č.p.2a

SITUACE 1:200

