

190/38

čp.119

197

190/39

čp.124

207

VODOMĚRNÁ
SESTAVA VE SKLEPĚ

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

Studna

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 10,0 m

REVIZNÍ ŠACHTA
DN 400
typová plastová

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DČS
KE ZRUŠENÍ

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2%, dl. 5,0 m

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PVC DN 150, min. 2%, dl.5,0 m

100%
NEZPEVNĚNO

VEŘEJNÁ
KANALIZACE
GRAVITAČNÍ

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	ANO	NE	UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU V OBJEKTU
VDM Š. POJEZDNÁ	ANO	NE	
UZAM. POKLOP VDM	ANO	NE	
RŠ POJEZDNÁ	ANO	NE	

Rodinný dům č.p.124

SITUACE 1:200

