



PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM
PE 32x3,0; dl. 30,0 m

Studna

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA
KE ZRUŠENÍ

VODOMĚRNÁ
ŠACHTA

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

PŘEPOJENÍ VNITŘNÍHO
VODOVODU

č.p.126

210

Nezpevněno

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2%, dl. 11,5 m

REVIZNÍ ŠACHTA
DN 400
typová plastová

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PVC DN 150, min. 2 %, dl. 3,5 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 3,0 m

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

VEŘEJNÁ
KANALIZACE
GRAVITAČNÍ

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	ANO	NE
VDM Š. POJEZDNÁ	ANO	NE
UZAM. POKLOP VDM	ANO	NE
RŠ POJEZDNÁ	ANO	NE

Rodinný dům č.p.126

SITUACE 1:200

