

č.p.120

200

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

VEŘEJNÁ
KANALIZACE
GRAVITAČNÍ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PVC DN 150, min. 2 %, dl. 3,5 m

REVIZNÍ ŠACHTA
DN 400
typová plastová

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 4,5 m

JÍMKA NA VYČIŠTĚNOU VODU

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2%, dl. 18,5 m

VODOMĚRNÁ
ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ČOV
KE ZRUŠENÍ

PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM
PE 32x3,0; dl. 36,5 m

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACE

475/23

č.p.137

194

PŘEPOJENÍ VNITŘNÍHO
VODOVODU

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VDOMĚRNÁ Š.	ANO	NE
VDM Š. POJEZDNÁ	ANO	NE
UZAM. POKLOP VDM	ANO	NE
RŠ POJEZDNÁ	ANO	NE

Rodinný dům č.p.137

SITUACE 1:200

