

493/7

493/6

493/5

ŘAD 1-7
HDPE D90 - 208,70m

VÝTLAK Z ČERPAČÍ STANICE
PE 40x3,7; dl. 129,5 m

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 3,0 m

VODOMĚRNÁ
ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA
KE ZRUŠENÍ

PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM
PE 32x3,0; dl. 14,0 m

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACE

PŘEPOJENÍ VNITŘNÍHO
VODOVODU

ČERPAČÍ JÍMKA
ČERPAČÍ STANICE

POTRUBÍ VNITŘNÍ
KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2%, dl. 3,0 m

Chodník

čp.113
185

214/2

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

Studna

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 2,0 m

VÝTLAK Z ČERPAČÍ STANICE
PE 40x3,7; dl. 2,5 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 3,5 m

VÝTLAK Z ČERPAČÍ STANICE
PE 40x3,7; dl. 4,5 m

357 93

356 44

356 49

356 11

355 80

355 87

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

356 77

356 98

357 05

357 21

357 50

358 20

pč.199/10

pč.199/7

199/10

199/7

358 88

358 08

358 10

358 71

358 93

358 21

358 18

199/8

čp.108

180

39/16

199/2

199/5

ŘAD 1-8
HDPE D90 - 151,80m

POZNÁMKA: - PRO P.Č. 199/7 A P.Č. 199/10 JSOU VODOVODNÍ I
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ZASLEPENY NA HRANICI POZEMKU
- PRO Č.P. 113, P.Č. 199/7 A P.Č. 199/10 JE NAVRŽENA
SDRUŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- Č.P. 113 MÁ POJEZDNOU VODOMĚRNOU ŠACHTU I
ČERPAČÍ JÍMKA (POKLOPY BEZ UZAMYKÁNÍ, NAPĚTÍ 400V)


čp.122

358 46

358 44

Sdružená přípojka pro č.p.113, p.č.199/7 a p.č.199/10

SITUACE 1:400



čp.91

95